



CERTIFICADO DE ENSAYOS SIMPLIFICADO

Organismo Notificado N° 0370

Nr. 11/4334-3503-S

Bellaterra, 03 de Febrero de 2012		Marca comercial:	
GECOL SERVICIOS, S.L. CIF: B-82962533 C/ Marineta, 14-16 Pol.Ind.Llevant 08150 PARETS DEL VALLÈS (Barcelona)		GECOL SUPER	
ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERÁMICAS, UNE-EN 12004:2008			Clase:
Ensayos Iniciales para Mercado CE, Material recibido: Adhesivo cementoso			C2TE
LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS CUMPLEN CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:			
Agua añadida:			28,0%
Tiempo Abierto, UNE-EN 1346:2008;	Adherencia a 20 min		≥ 0,5 N/mm²
	Adherencia a 30 min		≥ 0,5 N/mm²
Adherencia Inicial, UNE-EN 1348:2008 8.2			≥ 1,0 N/mm²
Adherencia después de inmersión en agua, UNE-EN 1348:2008 8.3			≥ 1,0 N/mm²
Adherencia después de envejecimiento con calor, UNE-EN 1348:2008 8.4			≥ 1,0 N/mm²
Adherencia después de ciclos hielo-deshielo, UNE-EN 1348:2008 8.5			≥ 1,0 N/mm²
Determinación del deslizamiento, UNE-EN 1308:2008			≤ 0,5 mm

Responsable de Materiales de Construcción.
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

Técnico Responsable
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

Los resultados completos figuran en el informe/s de ensayo original a disposición del cliente con nº de expediente 11/4334-3503. Los resultados que se indican se refieren, exclusivamente, a la muestra, producto o material entregado en el laboratorio y ensayados en las condiciones indicadas en las normas o procedimientos citados en este documento. Sólo tienen validez legal los informes con firmas originales o sus copias compulsadas.

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal. En el marco de nuestro programa de mejora, les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: satisfaccion.cliente@appluscorp.com.